Sicame Group

MT-100/4

Normes
IEC-61230

Dispositif de mise à la terre du troisième rail

DOMAINE D'UTILISATION :

Dispositif de mise à la terre du rail au métro pour assurer la continuité lors des travaux sur le troisième rail.

CARACTÉRISTIQUES:

• Icc : 54 kA/0.2s

• Pince troisième rail : MT-100/4 mors spéciaux adaptés au design du rail - Poignée isolée pour une mise en place aisée sur le troisième rail et sous le capot plastique.

• Corps de pinces en aluminium.

• Conforme à la norme IEC-61230 Équipement portable pour mise à la terre ou mise à la terre et court-circuit

Référence
MT-100/4

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Sicame Group