Normes
EDF SERECT N°315

MO-371

Poulie de déroulage isolante pour travaux à proximité des conducteurs sous tension

Utilisation :

- Poulie de déroulage isolante pour travaux à proximité des conducteurs sous tension.

Caractéristiques :

- Suivant spécification technique EDF SERECT N° 315.
- Charge maximum d'utilisation : 50 daN.
- Poulie en matière composite isolante.
- Diamètre de la poulie au fond de la gorge : 140 mm.
- Diamètre de corde maxi : 25 mm.
- Crochet tournant en acier traité contre la corrosion et équipé d'un linguet de sécurité.
- Ouverture du linguet de crochet : 30 mm.
- Entraxe entre le centre de la poulie et le crochet : 250 mm.
- Hauteur totale : 385 mm.

Référence	Codet Enedis
MO-371	08 00 014

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46