

Equipements MALT/CC pour tableaux BT industriels. Câbles de 16 mm². Icc 4 kA/1s.

Utilisation :

- Équipement de mise à la terre et en court-circuit adapté aux tableaux BT des industries.
- Icc de 4 à 10 kA/1 s suivant modèle.

Composition :

- 1 tresse MALT à 5 pôles (branches) de câble cuivre isolé section 16 mm² à 35 mm² suivant modèle.
- Long. tresses entre phases : 250 et 300 mm. Long. tresse terre : 2 m.
- Tresse équipée de 5 micro-pinces **MC-300**.
- 1 coffret de transport.



Référence	Description	Dimensions (mm)	Tensions d'utilisation	
	Composition		Tension d'utilisation DC	Tension d'utilisation AC
MC-296-NFC	Câbles de 16 mm ² . Icc : 4 kA/1s.	310 x 280 x 105	1 500 V	1 000 V